

新 北 市 ○ 區 ○ ○ 國 民 中 學
○ 年 度 消 防 安 全 設 備 改 善 單 價 明 細 表

序 號	項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	
一	滅火器設備					
1	滅火器過期性能檢測	具	54			需提供換藥廠商證明文件
2	滅火器即將過期性能檢測	具	95			需提供換藥廠商證明文件
3	滅火器失壓性能檢測	具	6			需提供換藥廠商證明文件
4	滅火器未固定	具	15			
5	滅火器放置盒補設	只	2			單入鐵製
6	滅火器未標示	片	10			壓克力製
7	滅火器壓力錶霧化更換	具	3			
二	室內消防栓設備-行政大樓					
1	泵浦切於停查修復原	式	1			
2	發電機柴油量不足添加	式	1			
3	發電機無法啟動修繕(含所有設備機板故障更新、電池、大保養)	式	1			
三	室內消防栓設備-活動中心					
1	水帶長度設置錯誤1 1/2(15M)	條	14			雙認證(需檢附證明文件)
2	發電機無法啟動修繕(含所有設備機板故障更新、電池、大保養)	式	1			
四	室內消防栓設備-圖書館					
1	水帶遺缺1 1/2(15M)	條	2			雙認證(需檢附證明文件)
2	水帶長度錯誤1 1/2(15M)	條	6			雙認證(需檢附證明文件)
3	水帶硬化1 1/2(15M)	條	6			雙認證(需檢附證明文件)
4	太平龍頭故障	只	1			
5	發電機無法啟動修繕(含所有設備機板故障更新、電池、大保養)	式	1			
五	室內消防栓設備-謙融樓					
1	水帶硬化1 1/2(15M)	條	2			雙認證(需檢附證明文件)
六	室內消防栓設備-中和樓					
1	室內消防栓箱阻檔	式	1			學校自行處理
2	逆止閥故障	只	1			
3	發電機無法啟動修繕(含所有設備機板故障更新、電池、大保養)	式	1			
4	室內消防栓箱故障更新	處	1			
七	火警自動警報設備-行政大樓					
1	警鈴未動查修復原	處	1			
2	警鈴無電源查修復原	處	2			
3	火警未警戒增設探測器(工帶料)	處	1			
4	差動探測器故障更新	只	1			
5	手動報警機故障更新	只	1			
6	手動報警機接電阻查修復原	處	1			
八	火警自動警報設備-中和樓					
1	火警未警戒增設探測器(工帶料)	處	1			
2	差動探測器故障更新	只	5			
九	火警自動警報設備-通達樓					
1	警鈴故障更新	只	1			

2	手動報警機故障更新	只	1			
3	差動探測器銹蝕更新	只	1			
4	差動探測器缺設補設(工帶料)	處	3			
5	差動探測器未動作查修復原	只	18			
6	差動探測器上漆更新	只	5			
7	火警未警戒增設探測器(工帶料)	處	1			
十	火警自動警報設備-至誠樓					
1	警鈴故障更新	只	3			
2	火警總機機板異常更新總機(20L)	台	1			
十一	火警自動警報設備-活動中心					
1	2F挑高區火警迴路異常改配致光電分離式探測器*3組(含線材.管材.工資)	式	1			依消防設置基準施作
2	差動探測器未固定	只	2			
十二	火警自動警報設備-宿舍					
1	警鈴故障更新	只	2			
2	預備電池不足更新	只	1			
十三	火警自動警報設備-游泳池					
1	手動報警機故障更新	只	1			
2	警鈴故障更新	只	1			
3	火警未警戒增設探測器(工帶料)	處	1			
4	火警主機板故障更換總機(10L)	式	1			
5	廣播移報未配置	式	1			
十四	火警自動警報設備-謙融樓					
1	手動報警機未接線查修復原	處	1			
2	手動報警機無電源查修復原	處	2			
3	手動報警機故障更新	只	1			
4	差動探測器銹蝕更新	只	4			
5	火警動作,總機無訊號線路重新配置	式	1			
6	警鈴故障更新	只	4			
7	火警標示燈故障更新	只	1			
十五	緊急廣播設備-游泳池					
1	揚聲器遺缺	只	1			
2	揚聲器銹蝕更新	只	1			
十六	緊急廣播設備-謙融樓					
1	揚聲器遺缺	只	2			
十七	緊急廣播設備中和樓					
1	3F全區廣播線路異常重新配置含揚聲器更新	式	1			
十八	標示設備					
1	緊急出口燈無電源配置	處	2			
2	緊急出口燈故障更新	具	3			
3	雙面單向指示燈故障更新	具	1			
4	單面雙向指示燈故障更新	具	1			
5	單面左向指示燈故障更新	具	3			
十九	避難器具設備					
1	本體遺缺補設	處	1			
2	操作說明遺缺	片	1			壓克力製
3	避難器具燈遺缺補設	具	2			
二十	緊急照明設備					

1	壁掛式緊急照明燈故障更新	具	8			
2	壁掛式緊急照明燈無電源配置	處	8			
3	壁掛式緊急照明燈遺缺補設	具	2			
二十一	消防專用消防專用蓄水池-中和樓					
1	蜂鳴器故障	只	1			
二十二	消防專用蓄水池-至誠樓					
1	6"底閥斷裂更新含虹吸管	只	1			螺絲需用不銹鋼螺絲
2	呼水槽進水器故障閘閥關閉	只	1			
二十三	消防專用蓄水池-活動中心					
1	補給水箱浮球故障	只	1			
二十四	消防專用蓄水池-圖書館					
1	採水口無動作查修復原	式	1			
二十五	室內消防栓設備-游泳池					
1	發電機故障更新(含ATS及線材、水泥基座、油箱、排氣管、電池、外接式全自動充電器、安裝測試工資.)	式	1			50KW
合 計						含稅